

# MERKBLATT

## Betriebs- und Verhaltensvorschriften für das Lagern und Abfüllen wassergefährdender Stoffe

Diese Anlage beinhaltet ..... m<sup>3</sup> wassergefährdende Stoffe der Wassergefährdungsklasse(n) ..... und ist der Gefährdungsstufe.... zuzuordnen. Die Anschlüsse am Abfüllplatz sind mit dem Stoffnamen, dem jeweiligen maximal zulässigen Betriebsdruck (bar) und dem maximal zulässigen Volumenstrom (l/min) gekennzeichnet.

Wichtige Rufnummern	Sorgfalt und Aufmerksamkeit beim Betrieb	Vorsicht beim Befüllen und Entleeren	Kontrolle aller Sicherheitseinrichtungen	Eigenüberwachung	Fremdüberwachung (Sachverständige/ Fachbetriebe)
Betriebszentrale .....	- Bedienungs- und Betriebsanweisung beachten	- Ist der Standplatz des TKW in Ordnung (Risse, Löcher)?	- Ist die Überfüllsicherung überprüft?	- Jede Unregelmäßigkeit ist der Betriebszentrale unverzüglich mitzuteilen. (Telefon-Nr. siehe links) (Risse in den Rückhalte-einrichtungen, Austreten von Tropfverlusten an Verbindungsstellen, unterbrochene Kontakte u.a.)	- Wurde die Anlage einer kompletten (abschließenden) Abnahmeprüfung unterzogen?
Polizei .....	- behördliche Zulassungen beachten - Sind die Bedienungs- und Betriebsanweisung eingehalten?	- Ist die Entwässerung gesichert (vorhandener Absperrschieber geschlossen!)? - Wird der richtige Schlauch verwendet?	- Wird der zulässige Betriebsdruck nicht überschritten?	- Sind die Ergebnisse der Eigenüberwachung im Betriebsbuch protokolliert und entsprechende Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten eingeleitet?	- Wurde eine Mängelbeseitigung durchgeführt?
Feuerwehr .....	- Werden die behördlichen Zulassungen eingehalten?	- Sind die Schlauchverbindungen richtig angeschlossen? - Ist der Fließweg zum richtigen Behälter freigegeben (Schieberstellungen)?	- Funktioniert der Alarm bzw. die Pumpenabschaltung bei max. Füllstand oder NOT-AUS (erforderliche Prüfungen durchgeführt)?	- Wurden die nach den behördlichen Zulassungen erforderlichen technischen Prüfungen durchgeführt (z.B. 1 x/a Funktion der Überfüllsicherung?)	- Sind die Fristen der wiederkehrenden Prüfungen eingehalten?
Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt) ..... .....		- Wie voll ist der angeschlossene Behälter (Freiraum)? - Ist die Gaspendelleitung richtig angeschlossen? - Ist ausreichend Bindemittel vorhanden (Verfallsdatum beachten)?	- Ist der TKW mit einer Abfüllsicherung ausgerüstet und ist diese richtig angeschlossen?		

**Beachte: Auch fahrlässige Gewässer- und Bodenverunreinigungen sind strafbar !**